

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ С-АТ.ПБ57.В.03872

ЗАЯВИТЕЛЬ

№ 0018620

Фирма «Pematex International GmbH»
Адрес: А-4048, Linz, Puchenau, Melicharweg 6, Австрия.
Телефон: +4373222221, факс: +4373222221, адрес электронной почты: office@pematex.at.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Фирма «Pematex International GmbH»
Адрес: А-4048, Linz, Puchenau, Melicharweg 6, Австрия.
Телефон: +4373222221, факс: +4373222221.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

ОС ООО «ПожСтандарт». 115280, г. Москва, ул. Ленинская Слобода, д. 21, стр. 1, оф. 302. Телефон 8(499)730-69-81, 8(495)989-12-49; факс 8(495)641-51-90, адрес электронной почты info@pojstandart.ru. ОГРН: 1107746088548. Аттестат рег. № ТРПБ.RU.ПБ57 выдан 07.10.2015 ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО АККРЕДИТАЦИИ «РОСАККРЕДИТАЦИЯ».

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Напольные виниловые покрытия марок «Concept Floor», «Wear Max», типов: кликовые и клеевые, толщиной от 2 до 7,5 мм, плотностью от 600 до 1200 кг/м³, выпускаемые по технической документации изготовителя. Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП): код ОК 034-2014 (ОКПД2)
22.23.15.000

код ЕКПС:

код ТН ВЭД России: 3918 10 1000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ с изм. от 29.07.2017 года), глава 3, статья 13, п.п. 5, 6, 7, 9, 10; глава 30, статья 134; глава 33, статья 149; Приложение: таблицы 3, 27. Класс пожарной опасности строительных материалов – КМ2. Согласно приложению на 1 листе (бланк ТР № 0015612).

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол сертификационных испытаний № 339Р/17БИТР-17 от 24.08.2017 г., ИЛ ООО «ЦОС», рег. № ТРПБ.RU.ИН20, дата внесения сведений в реестр 04.09.2015 г., адрес: 142460, Московская область, Ногинский район, посёлок им. Воровского, 3-й участок. Акт о результатах анализа производства № 11072017/2 от 19.07.2017 г., проведённого органом по сертификации продукции ООО «ПожСтандарт».

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Техническая документация изготовителя.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 01.09.2017 по 31.08.2022



Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации

М.П.

Эксперт (эксперты)

(Handwritten signature)
ПОДПИСЬ
(Handwritten signature)
ПОДПИСЬ

Р.Т. Шигаблинова
инициалы, фамилия

Н.Э. Иванова
инициалы, фамилия

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № С-АТ.ПБ57.В.03872
(обязательная сертификация)

№ 0015612

Приложение
Сведения о национальных стандартах (свода правил), применяемых на добровольной основе для соблюдения требований технического регламента

Обозначение национального стандарта или свода правил	Наименование, национального стандарта или свода правил	Подтверждаемые требования национального стандарта или свода правил
ГОСТ 30402-96, п.9.	Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость.	Группа по воспламеняемости – В2 (умеренновоспламеняемые) по ФЗ 123 ст. 13.
ГОСТ 12.1.044-89 (ИСО 4589-84), п. 4.18.	Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения (с Изменением N 1).	Группа по дымообразующей способности – Д2 (с умеренной дымообразующей способностью) по ФЗ 123 ст. 13.
ГОСТ 12.1.044-89 (ИСО 4589-84), п. 4.20.	Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения (с Изменением N 1).	Группа по токсичности продуктов горения – Т2 (умеренноопасные) по ФЗ 123 ст. 13.
ГОСТ Р 51032-97.	Материалы строительные. Метод испытания на распространение пламени.	Группа распространения пламени по поверхности – РП1 (нераспространяющие) по ФЗ 123 ст. 13.



Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации

М.П. Стандарты

Эксперт (эксперты)

[Handwritten signature]
ПОДПИСЬ

Р.Т. Шигабдинова

ИНИЦИАЛЫ, ФАМИЛИЯ

Н.Э. Иванова

ИНИЦИАЛЫ, ФАМИЛИЯ